

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г. Ф «О пожарной безопасности» предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопаснос ти	Отмет ка о исполне ние (указыв ается только выполн ение)
1	Провести расчет потребности здания МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» в оснащение первичными средствами пожаротушения и укомплектовать здания первичными средствами пожаротушения согласно произведенному расчету.	ППР п. 478 НПБ 166-97	25.01.201 4г	
2	В помещениях МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» пронумеровать огнетушители белой краской.	ППР п. 70 приложение № 1 и 2, ППР п. 475	25.01.201 4г	
3	В помещениях МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» эвакуационные выходы и пути эвакуации оборудовать аварийным освещением.	ППР п.43	25.01.201 4г	
4	В МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» открытие дверей предусмотреть по ходу эвакуации людей из здания.	ППР п. 34	25.01.201 4г	
5	Помещения МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» разработать и вывесить на видном месте согласованный с Начальником ТО НД по Жердевскому району план эвакуации людей из здания.	ППР п. 7 ГОСТ Р 12.2. 143-2009	25.01.201 4г	