

При проведении проверки присутствовали: Колмакова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Ответственные за нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	В помещениях МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» количество огнетушителей не соответствует нормам. Отсутствует расчет потребности помещений в оснащении первичными средствами пожаротушения.	ППР п.478, НПБ 166-97	Заведующая Колмакова Ирина Николаевна
2	В помещениях МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» огнетушители не пронумерованы, белой краской.	ППР п. 70 приложение № 1 и 2, ППР п. 475	Заведующая Колмакова Ирина Николаевна
3	В помещениях МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» отсутствуют планы эвакуации людей установленного образца.	ППР п.7 ГОСТ Р 12.2. 143-2009	Заведующая Колмакова Ирина Николаевна
4	В здание и помещениях МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» эвакуационные выходы и пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением.	ППР п.43	Заведующая Колмакова Ирина Николаевна
5	В здание и помещениях МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка» двери открываются не по ходу эвакуации людей из здания.	ППР п. 34	Заведующая Колмакова Ирина Николаевна